



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-т Дзержинского, д.2, г. Оренбург, 460038 Телефакс: (3532) 44-50-23
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-2109-144
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

г.Бугуруслан
(место составления)

02 июля 2021 года
(дата составления)

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № РП-283-2109-О от 22.06.2021 г. в период с 30 июня 2021г. по 02 июля 2021г.

Масалева Татьяна Ивановна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области

(Ф.И.О., должность, наименование отдела лица проводившего проверку)

в присутствии:

Холодинской Натальи Борисовны и.о. директора МБУ ДО ДЮСШ, Баласаняна Армена Суреновича врио и.о.директора МБУ ДО ДЮСШ (приказ № 21 от 30.06.2021)

(Ф.И.О. должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лиц, присутствовавших при проверке)

проведена проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования «город Бугуруслан» по адресу: 461635 Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Некрасова, д.41А

(наименование проверяемого ЮЛ или ИП и его местонахождение)

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-2109-301 от 02.07.2021г.**

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 250 от 28.06.16г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования «город Бугуруслан»

(Ф.И.О., должность, наименование организации)

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя произведено с	Нарушены требования п.п.1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической	01.07.2022

	нарушением требованием Правил (назначается из числа руководителей и специалистов Потребителя, имеющих группу по электробезопасности не ниже 4, прошедших проверку знаний в Ростехнадзоре).	эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	
2.	Не присваивается 1 группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.	Нарушены требования п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	01.07.2022
3.	Не обеспечена защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников.	Нарушены требования п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.	01.07.2022
4.	Не проводилась в установленный срок (1 раз в 2 года) проверка электрических схем на соответствие фактическим эксплуатационным.	Нарушены требования п.1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.	01.07.2022
5.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств (не реже 1 раза в 6 месяцев)	Нарушены требования п.2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145.	01.07.2022
6.	На ЩО отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны щитов и сборок отсутствуют надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание.	Нарушены требования п.2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января №4145.	01.07.2022
7.	В организации не обеспечено наличие аварийного освещения.	Нарушено требование п.2.12.2 Правил	01.07.2022

	технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. №4145	
--	---	--


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038. телефакс: (3532) 44-50-23, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

гос.инспектор Масалева Т.И.
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил врио и.о.директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Баласаян Армен Суренович 02.07.2021
(Ф.И.О., должность, роспись, дата получения)

Получить и подписать Предписание отказался _____

(делается отметка должностным лицом)

